

兰州新区城乡发展局

新城函〔2025〕355号

兰州新区城乡发展局 关于第三轮省级生态环境保护督察第22项 整改任务验收销号意见的函

兰州新区生态环境保护委员会办公室：

按照《甘肃省生态环境保护督察整改工作实施细则》相关规定，我局对新区城乡发展局作为整改实施主体的第三轮省级生态环境保护督察第22项整改任务完成情况进行了现场核查。现将验收销号意见函告如下：

一、整改完成情况

（一）整改目标完成情况

整改目标已全部实现。

（二）整改措施落实情况

一是已下发《关于认真开展城镇生活污水收集处理提质增效专项行动“回头看”的通知》，督促企业服务中心组织市政集团按照《兰州新区城镇生活污水提质增效专项行动方案》对职教园区市政管道和项目红线内雨污水管道建设和接驳情况进行了排查。经排查，市政管道无雨污管网错接混接问题，项目红线内4家单位存在雨污管网错接混接，目前已完成整改。同时，已督促市政集团对职教园区东中心污水处

理厂进水阀井和超越管道进行了提升改造。二是根据新区生态环境局《关于兰州新区职教园区A区污水处理与水循环利用（西）中心尾水去向的复函》：“尾水变更回用途径，不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理即可”。职教园区东中心污水处理厂尾水排入西岔调蓄滞洪工程已通过竣工环保验收，符合相关程序。

二、现场核查情况

一是西岔片区山字墩保障房、甘肃财贸职业学院、甘肃卫生职业学院、甘肃交通职业技术学院4家单位对红线内雨污管网错接混接问题已完成整改。同时，市政集团已按整改措施对职教园区东中心污水处理厂进水阀井和超越管道进行了提升改造。二是对职教园区东中心污水处理厂环评手续等进行了梳理，尾水变更回用途径，不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理即可，职教园区东中心污水处理厂尾水排入西岔调蓄滞洪工程已通过竣工环境保护验收，符合相关程序。

三、验收销号意见

经现场核查，新区城乡发展局作为整改实施主体的第三轮省级生态环境保护督察第22项整改任务确定的整改目标已实现，整改措施已落实到位，同意该项整改任务通过验收，建议予以销号。

四、整改意见建议

下一步，我局将进一步加强职教园区污水处理设施及管网运行管理。一是完善管理制度，定期对雨水管网开展排查整治，确保无管网错接、混接情况发生，确保污水处理厂安

全稳定运行。二是围绕职教园区东中心污水处厂积极谋划再生水利用项目，加大尾水用于城市杂用力度，提高再生水利用率。





兰州新区城乡发展局

2025 年 6 月 27 日印

兰州新区农业农村和水务局

兰州新区农业农村和水务局 关于第三轮省级生态环境保护督察第 22 项 整改任务验收销号意见的函

新区生态环境保护督察整改工作领导小组：

按照《甘肃省生态环境保护督察整改工作实施细则》相关规定，组织对新区农业农村和水务局、水务集团为整改实施主体的第三轮省级生态环境保护督察第 22 项整改任务完成情况进行了现场核查。现将验收销号意见函告如下：

一、整改完成情况

（一）整改目标完成情况

水务集团加大西岔调蓄工程内存水使用力度，优先使用西岔滞洪调蓄工程池内存水进行周边绿化、城市杂用等，确保汛期水位满足防洪要求。

（二）整改措施落实情况

我局督促水务集团为切实做好西岔滞洪调蓄工程安全运行及 2025 年安全度汛工作。根据《甘肃省水利厅甘肃省应急管理厅关于编制 2025 年度水库汛期调度运行计划的通知》（甘水防发〔2025〕26 号）《兰州新区农林水务局关于编制 2025 年度水库汛期调度运用计划的通知》（兰新农水〔2025〕41 号）要求，督促水务集团结合实际编制 2025 年西岔滞洪调蓄工程汛期调度运行计划和防洪抢险应急预案，优先将下池中的水用于周边绿化，并将下池液位控制在汛限水位以下，保障防洪安全。

二、现场核查情况

7月10日，新区农业农村和水务局组织新区水务集团对第三轮省级生态环境保护督察第22项整改任务整改情况进行了现场核查。经现场核查，西岔滞洪调蓄工程下池中的水已优先用于周边绿化，且下池液位控制在汛限水位以下。同时对整改资料进行查阅，水务集团按照相关文件要求编制了2025年度西岔滞洪调蓄工程汛期调度运行计划、防洪抢险应急预案，下池用水量报表等整改资料齐全。

三、验收销号意见

经现场核查，新区农业农村和水务局、新区水务集团作为整改实施主体的第三轮省级生态环境保护督察第22项整改任务确定的整改目标已实现，整改措施已落实到位，同意该项整改任务通过验收，建议予以销号。

四、整改意见建议

建议新区水务集团修订完善西岔滞洪调蓄工程调度方案，结合生态用水、城市用水及防洪要求，科学划定不同季节、不同来水情况下的调度计划，汛期严格遵循汛限水位管理，预留防洪库容，确保汛期安全度汛。

兰州新区农业农村和水务局

2025年7月14日



兰州新区农业农村和水务局

2025年7月14日印
